



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ)
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202 т. (846) 932-41-07, факс 932-41-20

ИБФООУ, Детский сад №407 "г.о. Самара"
кому, наименование юридического лица

443029, г. Самара, ул. Ново-Саровская, д. 192 А
адрес юридического лица

в лице законного представителя Яковлевой Натальи Евгеньевны
фамилия, имя, отчество руководителя (иного лица, действующего на основании приказа, доверенности)

ПРЕДПИСАНИЕ

от «10» 03 2017 г.

Выдано на основании акта проверки

№ 30

от «10» 03 2017 г.

№ 30

При осуществлении государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено:

В нарушение ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 13 Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений»

установлено применение не поверенных средств измерений в количестве: 11 единиц:

указать факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений,

Трансформатор тока Т-0,66 заб № 072800 072799 072801 110750
требования которых нарушены (применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов, не поверенных, несоответствующих утвержденному типу,

078319, 077501-6 ед., всем Велтаб № 0300, 036872-2 ед., манометр (0-1,6) МПа Б/М-1 ед., манометр (0-1,0) МПа Б/М-1 ед., счетчик
применение не аттестованных методик выполнения измерений, факты нарушений,

холодной воды СВУ 40 заб № 032784-1 ед.
обозначение и наименование нормативных документов, содержащих требования к количеству расфасованных товаров в упаковках

указываются партии фасованных товаров в упаковках, признанные бракованными, указываются признаки забракования

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до «30» 06 2017 г. ПРЕДПИСЫВАЮ
УСТРАНИТЬ внхх указанные нарушения

перечень устраняемых нарушений

7

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» применение средств измерений
выпуск и/или применение, ввоз, продажу тип, номер средств измерений


стандартных образцов

с «10» 03, 2017 г. ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа.


О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «05» 07, 2017 г.


Старший государственный инспектор
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю


подпись

И.П. Жоголева
инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а)


должность


подпись

«10» 03, 2017 г.
Н. Е. Яковлева
инициалы, фамилия